

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

KARTA STAVU NEMOVITÉ PAMÁTKY - **STAVEBNÍ OBJEKTY**

idob_pg: *	prir_cis: *	Katastr: Brno venkov	Obec: Předklášteří	Kraj: Jihomoravský	Název: Sýpka	Číslo rejstříku ÚSKP: 28276/7- 1045, 8/2
					Část: *areál kláštera Porta coeli*	

POPISNÁ ČÁST

KATEGORIE	<u>I - Objekty v dobrém stavu</u>		<u>II - Objekty ve špatném stavu</u>	<u>III - Objekty ohrožené</u>	
STUPEŇ	1 Dobrý stav	2 Poškození mírného rozsahu	3 Poškození velkého rozsahu	4 Havarijní stav	5 Zanikající objekt
Míra vyžadovaného zásahu	Objekt nevyžaduje bezprostřední zásahy.	Objekt vyžaduje základní údržbu a dílčí opravy.	Objekt je lokálně ohrožen až narušen. Vyžaduje četné opravy.	Objekt je ohrožen ve své fyzické podstatě. Nutně vyžaduje celkovou obnovu.	Fyzická podstata objektu zaniká.
Předmět hodnocení (konstrukce/prvek)	EXTERIÉR				
Střešní krytina	Bez viditelného poškození	Lokální drobná poškození x	Silně degradovaná, lokálně zatéká	Na hranici životnosti, intenzivně zatéká	Nefunkční nebo zcela chybí
Klempířské prvky	Bez poškození, pouze drobné lokální stopy stárnutí x	Dožilé nátěry	S povrchovou korozí	Zkorodované, dosluhující, dřevé, místy chybí	Převážně nebo zcela chybí
Obvodové konstrukce (zdivo, dřevo, kov aj. materiály)	Bez poškození, pouze drobné lokální stopy stárnutí	Vzlínání zemní vlhkosti, režné zdivo s místy poškozeným spárováním, ojediněle povrchově degradující kameny nebo cihly	Silně zavlhčeno, lokálně povrchově rozrušené, režné zdivo s místy poškozeným spárováním, silně degradované kameny nebo cihly x	Podmáčené a pokleslé základy, základy narušené kořeny stromů, trhliny ve zdivu, vyklonění zdiva, zdivo hloubkově rozrušené, růst náletové zeleně	Značná část zdiva památky je destruována
Umělecká výzdoba (kamenosochařská výzdoba, fresky, štuky, sgrafita)	Bez poškození, pouze drobné lokální stopy stárnutí	Lokální drobná poškození x	Vážná poškození, úbytek hmoty	Poškození ohrožující hmotnou podstatu umělecké výzdoby, narušená statika prvků	Zaniklá nebo dochovaná v reliktech
Fasáda včetně architektonického členění (štuk, dřevo, kov, sklo aj.)	Bez poškození, pouze drobné lokální stopy stárnutí	Lokální poruchy omítek a štukové výzdoby	Omítky a štuková výzdoba značně degradované, místy opadané. U dřevěných staveb dřevo ohrožené vlhkostí, počínající hnilobou apod.	Omítky a štuková výzdoba opadané na podstatné části plochy fasády. U dřevěných staveb dřevo hloubkově porušené hnilobou, dřevokaznými škůdci apod. x	Omítky a štuková výzdoba zcela opadané nebo dochované v reliktech. U dřevěných staveb dřevo zcela destr.
Výplně a umělekořemeslné prvky (okna, dveře, prvky zámečnické, řezbářské, klempířské aj.)	Bez poškození, pouze drobné lokální stopy stárnutí	Dožilé nátěry prvků	Korodující kování, vypadávající tmely, místy vypadlé nebo rozbité zasklení	Prvky hloubkově degradované, místy nesoudržné, chybějící kování, četná destrukce zasklení, některé prvky chybí x	Výplně převážně nebo zcela chybí

VYHODNOCOvací ČÁST

VÝSLEDNÉ ZAŘAZENÍ DO STUPNĚ Č.:

3

PŘÍPADNĚ NEŠLO POSODUIT Z DŮVODU (zaškrtněte):

☐ NEPŘÍSTUPNÝ OBJEKT

☐ PAMÁTKA V PROCESU OBNOVY

Datum:28.8.2019

Zpracoval:Nedomová

POZNÁMKA

V r. cca 2004 byla realizována oprava střechy a položena nová bobrovka.

Z téhož roku nové klempířské prvky z Pz plechu, je nenantřený.

Pouze kamenná ostění oken a portálu – některá jsou poškozená.

Fasáda je hladká ve špatném stavu vyžadujícím opravu.

Výplně oken převážně chybí, mříže jsou zkorodované, dveře je třeba vyměnit za nové.

Předmět hodnocení (konstrukce/prvek)		INTERIÉR (INTERIÉR NEPŘÍSTUPNÝ – zaškrtněte ☐)					POZNÁMKA
Vodorovné konstrukce (stropy, klenby)		Ve vynikajícím stavu	Drobná poškození, vlasové trhliny apod.	Závažná poškození, úbytek hmoty, výrazné trhliny apod. x	Závažná poškození, úbytek hmoty, výrazné trhliny mající dopad na statiku	Částečně nebo zcela destruované	Dřevěné stropy byly z velké části opraveny v nejhroženějších částech.
Svislé konstrukce		Ve vynikajícím stavu	Drobná poškození, vlasové trhliny apod.	Závažná poškození, úbytek hmoty, výrazné trhliny apod. x	Závažná poškození, úbytek hmoty, výrazné trhliny mající dopad na statiku	Částečně nebo zcela destruované	
Krovy		Ve vynikajícím stavu	Lokální drobná poškození	Poškození velkého rozsahu, napadení houbou a dřevokazným hmyzem	Poškození velkého rozsahu mající dopad na statiku, napadení houbami a dřevokazným hmyzem	Částečně nebo zcela destruovan	Opravené cca v v r. 2008
Povrchy konstrukcí	podlahy	Bez poškození, pouze drobné lokální stopy stárnutí	Lokální drobná poškození	Rozsáhlá poškození částí podlah, repase možná	Rozsáhlá poškození, některé části jsou poškozeny nevratně x	Zcela zničené nebo dochované ve fragmentech	Dřevěné podlahy jsou uhnílé a vyžadují opravu.
	omítky a štuky	Bez poškození, pouze drobné lokální stopy stárnutí	Lokální drobná poškození	Rozsáhlá poškození částí omítek a štuků, repase možná	Rozsáhlá poškození, některé části jsou poškozeny nevratně x	Zcela zničené nebo dochované ve fragmentech	.
	obklady stěn	Bez poškození, pouze drobné lokální stopy stárnutí	Lokální drobná poškození	Rozsáhlá poškození částí obkladů, repase možná	Rozsáhlá poškození, některé části jsou poškozeny nevratně	Zcela zničené nebo dochované ve fragmentech	Bez obkladů
Výplně (dveře, truhlářské prvky a vestavěný nábytek)		Bez poškození, pouze drobné lokální stopy stárnutí	Lokální drobná poškození	Rozsáhlá poškození výplní a vestavěného nábytku, repase možná	Rozsáhlá poškození, některé části jsou poškozeny nevratně	Zcela zničené nebo dochované ve fragmentech	Bez výplní
Umělecká výzdoba (kamenosochařská výzdoba, fresky, štuky)		Bez poškození, pouze drobné lokální stopy stárnutí	Lokální drobná poškození	Vážná poškození, úbytek hmoty	Poškození ohrožující hmotnou podstatu umělecké výzdoby, narušená statika kamenosochařských prvků	Zaniklá nebo dochovaná v relikttech	Bez výzdoby
Technické vybavení budov (původní nebo novodobé odvodňovací a provzdušňovací systémy, instalace kanalizace, vodovod, elektro, strojní vybavení aj.)		Ve vynikajícím stavu	Nefunkční z důvodu zanedbané údržby	Poškozené, oprava možná	Poškozené, některé části jsou poškozeny nevratně x	Zničené nebo dochované v relikttech	Původní historické vybavení se nedochovalo. Zastaralé elektroinstalace byly částečně odcizeny.

POZNÁMKY / DOPORUČENÍ

